



**INSTYTUT
NAFTY I GAZU
PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY**

PL 31-503 Kraków,
ul. Lubicz 25A
tel.: (12) 421 00 33
fax: (12) 430 38 85

**Termin ważności:
29 grudnia 2021 r.**

APROBATA TECHNICZNA

Nazwa wyrobu: ZŁĄCZA IZOLUJĄCE DO SIECI GAZOWYCH
(MONOBLOKI)

Nr aprobaty: AT/98-04-0002 wydanie V/2016

Wnioskodawca: RADIATYM Sp. z o.o.
ul. Przewozowa 20, 44-100 Gliwice

Producent: RADIATYM Sp. z o.o.
ul. Przewozowa 20, 44-100 Gliwice

W wyniku postępowania aprobacyjnego w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. R.P. z dnia 23.11.2004 r. Nr 249 poz. 2497), Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy udziela Aprobaty Technicznej na wyrób:

Złącza izolujące do sieci gazowych (monobloki) w typoszeregach:

- IJP w zakresie średnic DN 20 ÷ DN 400, MOP 25,
- IJO w zakresie średnic DN 15 ÷ DN 1400, MOP 100,

przeznaczone są do stosowania w budowie sieci gazowych niskiego, średniego, średniego podwyższonego i wysokiego ciśnienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.R.P. z dn.10.09.2004 r. Nr 198, poz.2041), wyrób, na który została wydana Aprobata Techniczna zostaje dopuszczony do obrotu i stosowania na podstawie Krajowej Deklaracji Zgodności z Aprobata.

Kierownik Działu
Aprobat Technicznych

Tadeusz Dziedzic



Dyrektor
Instytutu Nafty i Gazu
Państwowego Instytutu Badawczego

Maria Ciechanowska

Kraków: 30 grudnia 2016 r.

Egzemplarz nrz 4

APROBATA TECHNICZNA

Aprobata jednostronicowa jest integralną częścią wielostronicowej Aprobaty AT/98-04-0002 wydanie V/2016