



**INSTYTUT
NAFTY I GAZU
PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY**

PL 31-503 Kraków,
ul. Lubicz 25A
tel.: (12) 421 00 33
fax: (12) 430 38 85

**Termin ważności:
27 grudnia 2021 r.**

APROBATA TECHNICZNA

Nazwa wyrobu: Przyłącza domowe do gazu R'16

Nr aprobaty: AT/2016-03-17 wydanie I/2016

Wnioskodawca: **RADIATYM Sp. z o.o.**
ul. Przewozowa 20, 44-100 Gliwice

Producent: **RADIATYM Sp. z o.o.**
ul. Przewozowa 20, 44-100 Gliwice

W wyniku postępowania aprobacyjnego w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. R.P. z dnia 23.11.2004 r. Nr 249 poz. 2497), Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy udziela Aprobata Technicznej na wyrób:

przyłącza domowe do gazu R'16 w asortymencie jak w poniżej:

Klasa polietylenu:		PE100, PE 100-RC		Szereg wymiarowy SDR 11	
Odmiany:	Rodzaj zakończenia elementu stalowego przyłącza	Asortyment dn/DN	MOP [MPa]	Zakres stosowania	
Stalowe przyłącze domowe do gazu proste i kątowe gięte 1x90° w izolacji fabrycznej 3LPE	półrubunek	25/20 G3/4"; 32/25 G3/4", 32/25 G1"	0,5	do wykonywania przyłączy gazowych o MOP 0,5 MPa instalowanych na ścianie budynku lub poza budynkami (np. w linii ogrodzenia)	
	gwint	25/20 R3/4", 32/25 R1", 32/32 R5/4", 40/25 R1", 40/32 R5/4", 50/40 R6/4" 63/32 R5/4", 63/50 R2"			
	kołnierz	25/20, 32/20, 32/25, 32/32, 40/32, 40/40 50/40, 63/50	1,0	do wykonywania przyłączy gazowych o MOP 1,0 MPa przy instalowaniu ich w punktach redukcyjnych poza budynkami oraz przy MOP 0,5 MPa przy instalowaniu ich na ścianie budynku	
Stalowe przyłącze domowe do gazu proste i kątowe gięte lub z kształtką stalową 90° w izolacji taśmowej	kołnierz	25/20, 32/25, 40/32,50/40, 63/32			
	gwint	25/20 R3/4", 32/25 R1", 40/32 R5/4" 50/40 R6/4", 63/32 R5/4", 63/50 R2"	0,5	do wykonywania przyłączy gazowych o MOP 0,5 MPa instalowanych na ścianie budynku lub poza budynkami (np. w linii ogrodzenia)	
	półrubunek	25/20 G3/4",32/25 G3/4", 32/25 G1"			
Stalowe proste w izolacji fabrycznej 3LPE lub taśmowej	półrubunek	25/15 G3/4"	0,5		
Polietylenowe kątowe	z izolacją termiczną rury PE lub bez izolacji termicznej	gwint	25/20 R3/4", 32/25 R1" 40/25 R1", 40/32 R5/4"	0,5	do wykonywania przyłączy gazowych poza budynkami (np. w linii ogrodzenia)
		półrubunek	25/20 G3/4", 32/25 G3/4", 32/25 G1"		
Polietylenowe proste		kołnierz	50/40, 63/50		
		gwint	25/20 R3/4", 32/25 R1",40/25 R1", 40/32 R5/4" 50/40 R6/4", 63/50 R2"		
		półrubunek	25/20 G3/4", 32/25 G3/4", 32/25 G1";		
polietylenowe kątowe z wydłużoną częścią rury stalowej do 1 m (izolacja taśmowa, ocynk)	półrubunek	25/20 G3/4"			

przeznaczone do wykonywania przyłączy instalacji domowych do sieci rozdzielczej paliw gazowych zgodnie z pkt. 2 niniejszej Aprobata wielostronicowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.R.P. z dn.10.09.2004 r. Nr 198, poz.2041), wyrób, na który została wydana Aprobata Techniczna zostaje dopuszczony do obrotu i stosowania na podstawie Krajowej Deklaracji Zgodności z Aprobata.

Kierownik Działu
Aprobat Technicznych

Tadeusz Dziedzic

Kraków: 28 grudnia 2016 r.



Dyrektor
Instytutu Nafty i Gazu
Państwowego Instytutu Badawczego

Maria Ciechanowska

Egzemplarz nr . 2 ... z 4

APROBATA TECHNICZNA

Aprobata jednostronicowa jest integralną częścią wielostronicowej Aprobata AT/2016-03-17 wyd. I/2016