



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.1531.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Połączenia PE/Stal do wody w średnicach od DN25/DN15 do DN1400/DN1400
Przyłącza domowe do wody w średnicach od DN25/DN20 do DN160/DN150
Monobloki izolujące DN15 do DN3000**

Zawierający / containing: polietylen, stal, powłokę cynkową, żywicę epoksydową

Przeznaczony do / destined: budowy i remontów instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, w tym instalacji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Radiatym Sp. z o.o.

44-100 Gliwice

ul. Przewozowa 20

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Radiatym Sp. z o.o.

44-100 Gliwice

ul. Przewozowa 20

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.11.07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.11.07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 listopada 2022

The date of issue of the certificate: 7th November 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB